















Legenda	
	Luminárias acionadas pelo circuito 1
	Luminárias acionadas pelo circuito 2
	Luminárias acionadas pelo circuito 3
	Luminária Tipo Chapéu Chinês de 170 V/Vigor metálico em poste de 2,5m sob sala de passagem 30x30x40 com Tampa e dreno.
	Sala hermética com quadro para comando elétrico IP54 50x40x20 cm
	Cala de passagem 30x30x40 com tampa e dreno
	Luminárias de iluminação pública de 150 W em poste de 16m com suporte para três luminárias com sala de passagem 50x30x40 com Tampa e dreno adjacentes.
	Iluminação à existência de luminárias do tipo Chapéu Chinês.
	Eletroduto de 2" com 4 condutores - Fase 1 - Fase 2 - Neutro - PE
	Eletroduto de 2" com 3 condutores - Fase 1 - Neutro - PE
	Eletroduto de 2" com 3 condutores - Fase 3 - Neutro - PE
	Eletroduto de 2" com 3 condutores - Fase 2 - Neutro - PE
	Eletroduto de 2" com 3 condutores - Fase 2 - Neutro - PE
	Poste com Base Secundária de Base Tendido onde a derroçapê é realizada.

[illegible]