

PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TÉRREO
ESCALA: 1:125

LEGENDA

ROTA DE FUGA

EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO, TIPO A, B, C - CAP. 4,5kg - 4-A:80-B:C

PLACA DE SINALIZAÇÃO INSTALADA ACIMA DA PORTA (H=2,20 M) - SAÍDA DE EMERGÊNCIA

PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA (H=1,80 M)

LUMINÁRIA BLOCO AUTÔNOMO 200 LÚMENS

LUMINÁRIA BLOCO AUTÔNOMO 2200 LÚMENS

PARA USO DO CBMPR:

<div><div>ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO CREA/SC 067200-5 RESPONSÁVEL SEO-UFFS</div><div>ENG. CIV. FÁBIO CORRÊA GASPARETTO CREA/SC 067200-5 RESPONSÁVEL TÉCNICO</div></div>		<div>SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS: SECRETÁRIO DE OBRAS: ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO CREA/SC 067200-5</div> <div>FISCALIZAÇÃO DE OBRAS: CHAPECÓ/SC: ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO CREA/SC 103121-3 ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT CREA/SC 111501-1 ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES CREA/RS 107012 ENG. CIV. CÂNDIO ROQUE SCHMIDT CREA/RS 43765 ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO CREA/RS 127986 ENG. CIV. FÁBIO ONETTA CREA/PR 84187-D ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN CREA/PR 127466</div> <div>CERRO LARGO/RS: ERECHIM/RS: LARANJEIRAS DO SUL/PR: REALIZA/PR:</div> <div>EQUIPE TÉCNICA SEO: ARQ. URB. ADRIANA FREITAS MIGOTT ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER ENG. CIV. RODRIGO EMMER ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI ENG. MEC. DANIEL ESPIG TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO TEC. ELETROTEC. DIEGO GIOVATTO A.T.I. LEANDRO PEREIRA</div> <div>CAUIBR A41125-6 CAUIBR A59020-9 CREA/SC 109826-8 CREA/SC 094939-8 CREA/SC 115590-2 CREA/SC 114137-1</div>		<div>LOCAL: LARANJEIRAS DO SUL - PR</div> <div>OBRA: GALPÃO AGRÍCOLA</div> <div>PROJETO: PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO</div> <div>CONTEÚDO: PAVIMENTO TÉRREO SISTEMAS PREVENTIVOS</div> <div>ENDEREÇO: RODOVIA BR 158, KM 405, S/N</div> <div>DESENHADO POR: FÁBIO</div> <div>NOME DO ARQUIVO: GALPAO+AGRICOLA_UFFS_LS_PE_IE_SIN_EXT_SE.DWG</div>	<div>FASE: EXECUTIVO</div> <div>REVISÃO Nº: R00</div> <div>DATA: 27/09/2020</div> <div>ESCALA: INDICADA</div> <div>TAMANHO FOLHA: A3</div> <div>Nº PRANCHA: PPCI 02/03</div>
--	--	---	--	--	--

Esc.:1/20



S/ ESCALA

ROTA DE FUGA

EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO, TIPO A, B, C - CAP. 4,5kg - 4-A:80-B:C


PLACA DE SINALIZAÇÃO INSTALADA ACIMA DA PORTA (H=2,20 M) - SAÍDA DE EMERGÊNCIA

PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA (H=1,80 M)

LUMINÁRIA BLOCO AUTÔNOMO 200 LÚMENS TIPO 1


LUMINÁRIA BLOCO AUTÔNOMO 2200 LÚMENS TIPO 2

- 1 - O sistema de iluminação de emergência projetado é com luminárias autônomas;
- 2 - A autonomia mínima das luminárias deverá ser de 1h;
- 3 - As luminárias devem resistir ao fogo de 70 °C por no mínimo 1h;
- 4 - As baterias das luminárias devem ser seladas e livres de manutenção;
- 5 - As luminárias serão alimentadas pela rede AC em 220V para funcionamento do circuito de recarga das baterias, mas a tensão de alimentação das lâmpadas quando acionadas será de no máximo 12V;
- 6 - Os eletrodutos utilizados deverão ser do tipo antichama conforme NBR 15465;
- 7 - Foi previsto nível de iluminamento mínimo de 3 Lux para áreas planas e no mínimo 5 Lux para locais com desnível.



01

S/ ESCALA



02

S/ ESCALA

PARA USO DO CBMPR:

UFFS

UNIVERSIDADE

FEDERAL DA

FRONTEIRA SUL

Secretaria Especial de Obras-SEO

ENG. CIV. FÁBIO CORREIA GASPARETTO

CREA/SC 067200-5

RESPONSÁVEL SEU-UFFS

ENG. CIV. FÁBIO CORRÊA GASPARETTO

CREA/SC 067200-5

RESPONSÁVEL TÉCNICO

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:

SECRETÁRIO DE OBRAS: ENG. CIV. FÁBIO CORREIA GASPARETTO
CREA/SC 067200-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:

CHAPECÓ/SC:

CERRO LARGO/RS:

ERECHIM/RS:

LARANJEIRAS DO SUL/PR:

REALEZAPR:

EQUIPE TÉCNICA SEO:

ARO. IURB. ADRIANA FREITAS MAGOTT

ARO. IURB. WELLINGTON TSCHER

ENG. CIV. RODRIGO EMMER

ENG. ELÉTRIC. SILVIO ANTONIO TESTON

ENG. SANT. ADEMIR TANCINI

ENG. MEC. DANIEL ESPING

TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO

TEC. ELEOTRÔC. DIEGO GONATTO

A.T. LEANDRO PEREIRA

CAUBR/A 41125-B

CAUBR/A 45926-B

CREA/SC 109265-9

CREA/SC 094639-8

CREA/SC 113590-2

CREA/SC 114137-1

LOCAL:

LARANJEIRAS DO SUL - PR

OBRA:

GALPÃO AGRÍCOLA

PROJETO:

PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO

CONTEÚDO:

DETALHES COMPLEMENTARES

ENDEREÇO:

RODOVIA BR 158, KM 405, S/N

DESENHADO POR:

FÁBIO

NOME DO ARQUIVO:

GALPAO+AGRICOLA_UFFS_LS_PE_IN_EXT_SEU.DWG

FASE:

EXECUTIVO

REVISÃO Nº:

R00

DATA:

27/09/2020

ESCALA:

INDICADA

TAMANHO FOLHA:

A3

Nº PRANCHA:

03

03



Emitido em 27/09/2020

Projeto Nº PPCI 1/3/2020 - SEO (10.17.08.23)
(Nº do Documento: 69)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 29/09/2020 22:43)

FABIO CORREA GASPARETTO

SECRETARIO - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

SEO (10.17.08.23)

Matrícula: 2015260

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.uffs.edu.br/documentos/> informando seu número: **69**, ano: **2020**, tipo: **Projeto**, data de emissão: **28/09/2020** e o código de verificação: **91f4ebffac**